



CITTA' DI ALBA

Provincia di Cuneo
Medaglia d'Oro al V.M.

Ripartizione Urbanistica e Territorio - Ufficio Urbanistica

VERBALE DI COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

Oggi 11/12/2025, alle ore 10,00 la Commissione di collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, nominata ai sensi dell'art. 6 della LR. 31/05/2004, n. 14 dal Comune di Alba con D.G.C. n. 330 del 07/11/2024 ai sensi della vigente normativa in materia, e costituita da:

Dott.ssa Laura Campigotto rappresentante del Comune di Alba

Arch. Giacomo Marzo rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo

Marco Ghisolfo rappresentante/i dell'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte sud ovest di Cuneo

Stefano Pomponi rappresentante ARPA Piemonte -Settore Impianti Industriali ed Energia

Per la seduta odierna viene designato quale Presidente

Il funzionario verbalizzante è la geom. Luciana Prandi

La Commissione si è riunita presso l'impianto stradale

bandiera	IP	Gestore	Frau Mario	ubicato in ALBA,
località	CORSO ASTI	n. 1		

VISTA la richiesta di collaudo per verifica quindicinale presentata al SUAP del Comune di Alba in data 30/05/2023 prot 24199 dalla Ditta

Ragione sociale	C.P.P. SRL a socio unico			
Indirizzo	Piazza Galimberti	n. 1		
Località	CUNEO	12100		Prov. CN
Codice Fiscale	00368530044	partita I.V.A.	00368530044	
CCIAA Reg.Imprese	nr.	data		Prov. CN
Tel.	023083688	PEC	cpp-srl@mailcertificata.it	e-mail Ufficio.tecnico@cpp-srl.it

ai fini della verifica sull'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto e collaudo con scadenza quindicennale

LETTO il precedente verbale di collaudo autocertificato del 2/08/2006;

Piazza Risorgimento 1, piano 1° - tel. 0173-292341 si riceve su appuntamento
e-mail: l.prandi@comune.alba.cn.it web: <http://www.comune.alba.cn.it>



PRESO ATTO delle successive modifiche non soggette a collaudo comunicate dalla società;

VISTA l'autorizzazione dell'impianto decreto Prefettizio 1777 del 13/07/1973 e autorizzazione CPP del 31/10/1987;

ESAMINATA la documentazione prodotta dalla società e la documentazione agli atti del Comune di Alba

VISTO il D.P.R. n. 1269 del 27/10/1971;

Visto il D.Lvo n.32 del 1998 e s.m.i;

VISTA la L.R. n. 14 del 31/05/2004 e s.m.i;

VISTA la D.G.R. n. 57-14407 del 20/12/2004;

PROCEDE alle operazioni di verifica dell'impianto.

Il funzionario verbalizzante geom. Luciana Prandi

Per il titolare dell'autorizzazione assiste il sig. Leoni Riccardo in qualità di rappresentante Compagnia Petrolifera Piemontese

All'atto del sopralluogo, l'impianto **risulta** così costituito:

COLONNINE DI EROGAZIONE						
n.	Marca e modello	Matricola o serie MD	Carburante	Tipo (*)	Collegato al serbatoio nr.	Self service Prepagam .
1	GIUBARCO VEEDER ROOT	672296/2018	DIESEL/BENZ P	S M	1-2-3-	SERVITO/S ELF
(*) S = singolo; D = doppio; M = multiprodotto; MD Duo multiprodotto; A = erogatori a funzione alternata.						

n.	Capacità (mc)	Prodotto	Marca e tipo	Doppia camera	Ciclo chiuso	tubo equilibrio		Note
1	20	GASOLIO		SI	SI	Interno	Esterno SI	
2	20	BENZ SSP		SI	SI		SI	
3	20	GASOLIO		SI	SI		SI	

OLI LUBRIFICANTI

Deposito di olio lubrificante , in confezioni originali sigillate nell'apposito magazzino annesso **per un quantitativo massimo di** 0,5 mc.



SERVIZI ACCESSORI

Nell'area di impianto risultano altresì presenti i seguenti servizi accessori:

.....AUTOLAVAGGIO.....

La capacità complessiva dell'impianto risulta di 60 mc., a parte l'olio esausto.
A servizio dell'impianto sono presenti le seguenti attrezzature ed i mezzi antincendio
nr. 3 estintori a polvere di tipo approvato per fuochi di classe ABC con capacità
estinguente minima pari a _6 KG POLVERE A / B / C;

- nr. 017637
- nr. 017644
- NR 38892

OSSERVAZIONI

Eseguiti i prescritti accertamenti, i sottoscritti componenti della Commissione osservano, ciascuno per la parte di propria competenza, che sussistono le condizioni per ritenere l'impianto medesimo:

☒ RISPONDENTE

alle vigenti disposizioni del piano regolatore

I componenti della Commissione, ciascuno per la parte di competenza, ritengono pertanto l'impianto

☒ **COLLAUDABILE con prescrizioni**
☐ **NON COLLAUDABILE**

e con il presente atto la Commissione lo collauda in subordine all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

PRESCRIZIONI

Si riscontra la difformità nella consistenza delle cisterne interrate secondo quanto indicato nel certificato di prevenzione incendi rilasciato in data 11/08/2006, si chiede pertanto secondo quanto indicato all'art 4 del DM 7/08/2012 di provvedere ad inoltrare presso il Comando Provinciale VVF SCIA indicante il tipo di modifica (sostanziale/rilevante oppure senza aggravio)

Il titolare dell'autorizzazione nel termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla data del presente atto dovrà comunicare al Comune, nella forma dell'autocertificazione, l'ottemperanza delle citate prescrizioni.



Si precisa che, in caso di inosservanza, salvo il configurarsi di ulteriori illeciti previsti dalle normative vigenti, il Comune potrà avviare il procedimento di sospensione o revoca della autorizzazione all'esercizio in premessa citata.

Si ricorda infine che qualsiasi modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata o autorizzata dagli Enti competenti in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il presente verbale, letto e confermato, viene sottoscritto dalle parti intervenute.

PER IL titolare dell'autorizzazione

Presidente -

Il rappresentante comunale del settore
Tecnico

Il rappresentante del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Cuneo

Il rappresentante dell'ARPA
Dipartimento Territoriale Piemonte sud
ovest di Cuneo di Cuneo

Il rappresentante ARPA Piemonte Settore
Impianti Industriali ed Energia

LA COMMISSIONE DI COLLAUDO